

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Омской области**

10 Лет Октября, ул., д.98, г. Омск, 644001
тел.: 8 (3812) 32-60-32; Факс: 8(3812) 32-60-30, E-mail: rpn@55.rospotrebnadzor.ru; <http://55.rospotrebnadzor.ru>
ОКПО 76326543, ОГРН 1055504019768, ИНН/КПП 5503088113/550401001

**Предписание
об устранении выявленных нарушений**

№ 619/ПВ

«03» июня 2024 г.

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Омской области, 10 Лет Октября, ул., д. 98, г. Омск, 644001 (место выдачи предписания)

Мною, Кузюковой Анастасией Вадимовной, при проведении профилактического визита в отношении: Бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Омка «Детский сад № 204 комбинированного вида», 644083, Омская область, город Омск, улица Химиков, дом 48А.

указывается наименование контролируемого лица, адрес места нахождения и места осуществления деятельности
выявлены следующие нарушения обязательных требований:

СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи":

п. 2.11.7 – в туалетной группы № 3, приемной и туалетной группы № 7 оконные рамы имеют дефекты в виде облупившейся краски, что не позволяет качественно проводить влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств;

п. 2.5.2, 2.5.3 – на потолке и стенах в туалетной группы № 3 имеются сухие, желтые следы затопления, что не позволяет качественно проводить влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств;

п. 2.8.1 – уровни искусственной освещенности в игровых групп №№ 4, 5, 7 не соответствуют гигиеническим требованиям;

п. 2.11.7, 2.5.2, 2.5.3 – в овощехранилище на потолке и стенах имеются следы протекания кровли;

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»:

Табл. 6.4. - туалетные групп №№ 2, 5 (1ая младшая) не оборудованы умывальными раковинами для персонала.

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

№ п/п	Требования, предписываемые к выполнению в целях устранения нарушения обязательных требований со ссылкой на нормативно-правовой акт	Срок исполнения
1.	Обеспечить ровное, гладкое, ровное, без дефектов покрытие окон в туалетной группы № 3, приемной и туалетной группы № 7 для качественного проведения влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств – п. 2.11.7 СП 2.4.3648-20;	20.05.2025г.
2.	Обеспечить ровное, гладкое, ровное, без дефектов настенное и	20.05.2025г.

	потолочного покрытия в туалетной группы № 3 для качественного проведения влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств – п.п. 2.5.2, 2.5.3, 2.11.7 СП 2.4.3648-20;	
3.	Обеспечить уровни искусственного освещения в игровых групп №№ 4, 5, 7 в соответствии с гигиеническими требованиями – п. 2.8.1 СП 2.4.3648-20	20.05.2025г.
4.	Устранить причины протекания кровли в овощехранилище. Обеспечить ровное, гладкое, ровное, без дефектов настенное и потолочного покрытия в овощехранилище для качественного проведения влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств – п.п. 2.5.2, 2.5.3, 2.11.7 СП 2.4.3648-20;	20.05.2025г.
5.	Оборудовать туалетные групп №№ 2, 5 умывальными раковинами для персонала – табл. 6.4 СанПиН 1.2.3685-21	20.05.2025г.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Омска «Детский сад № 204 комбинированного вида»
наименование и адрес место нахождения контролируемого лица

Информацию об исполнении пунктов предписания необходимо сообщить в письменной форме в адрес Управления Роспотребнадзора по Омской области (rpn@55.rosпотребнадzor.ru или по адресу 644001, г. Омск, ул. 10 лет Октября 98) в течение 3 (трех) дней с даты истечения срока исполнения предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».


Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Главный специалист-эксперт



А.В. Кузнецова

С предписанием ознакомлен(а) «03» июня 2024 г.


(подпись)(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу: _____

Копия предписания об устранении выявленных нарушений «03» 06 2024 г. направлена в орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя контролируемого лица – Департамент образования Администрации г. Омска (ул. Карла Либкнехта, д. 33, г. Омск, 644099).